VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Stelvio Kontek S.p.A.
Via al Mognago 49
23848 OGGIONO LC
ITALY

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link
"PTF/7x (5;6;7;8)series"

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2007-02; EN 60127-1:2006
DIN EN 60127-6 (VDE 0820 Teil 6):2003-10; EN 60127-6:1994+ A1:1996+ A2:2003
IEC 60127-1(ed.2)
IEC 60127-6(ed.1);am1;am2

Aktenzeichen: 1931600-1170-0001 / 134544
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 129302 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2000-07-14
(letzte Änderung/updated 2010-10-11)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: http://www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: *http://www.vde.com/certificate*

VDE

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Stelvio Kontek S.p.A., Via al Mognago 49, 23848 OGGIONO LC, ITALIEN

Aktenzeichen / *File ref.*
1931600-1170-0001 / 134544 / FG32 / EUL

letzte Änderung / *updated* 2010-10-11

Datum / *Date* 2000-07-14

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 129302.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 129302.

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link
"PTF/7x (5;6;7;8)series"

Typ(en) / *Type(s)*:

PTF/75;PTF/76;PTF/77;PTF/78

Bemessungsspannung *Rated voltage*	AC 250 V
Bemessungsstrom *Rated current*	6,3 A
Bemessungswert der zul. Verlustleistung *Rated power acceptance*	1,6 W
Maße in mm *Dimension in mm*	5 x 20 mm
Max.Umgebungstemp. f. unberührbare Teile *Max.ambient temp. f. inaccessible parts*	55°C
Kategorie *Category*	PC 1
Schutzklasse *Class*	I
Überspannungskategorie *Overvoltage category*	III
Verschmutzungsgrad *Degree of pollution*	3

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Stelvio Kontek S.p.A., Via al Mognago 49, 23848 OGGIONO LC, ITALIEN

Aktenzeichen / *File ref.*
1931600-1170-0001 / 134544 / FG32 / EUL

letzte Änderung / *updated* 2010-10-11

Datum / *Date* 2000-07-14

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 129302.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 129302.

Anschlussarten v. G-Sicherungsunterteil. *Terminals of fuse bases*	Lötanschluß *solder terminals*
Weitere Angaben *Further information*	Anlage 1 *appendix 1*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.
*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG32
Section FG32